



БАРИЛГА АРХИТЕКТУР КОРПОРАЦИ
ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИЙН
ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДҮН



2026 оны Тавдугаар сар 28

1260/26 БДЛ

Улаанбаатар хот

БЕТОН ДҮҮРГЭГЧ, БАРИЛГЫН ФИЗИКИЙН ЛАБОРАТОРИ

Захиалагч байгууллага:

"Цахиур Индустриал Групп"ХХК

Дээжийн нэр:

Бетон сорьц

Бүртгэлийн дугаар:

1280

Шинжилэхэд мөрдсөн стандарт:

MNS 1272:99

Он сар өдөр		Бетоны марк, объект	Бэхжсэн нөхцөл, хоног	Сорьцын хэмжээ, см	Эвдэлсэн хүч, кгх	Бетоны шахалтын бат бэх, МПа	
Хэвлэсэн	Туршсан					Тус бүр	Дундаж
2026.04.21	2026.05.20	M350	Ердийн	10x10x10	53750	50.1	48.5
		Иргэн Ганбат	29	10x10x10	51000	47.5	
		хавтан суурь сет-3	хоног	10x10x10	51500	48.0	

Лабораторийн эрхлэгч:

/Б.Өлзийбүрэн/

Шинжилгээ хийсэн:

/Б.Сарантуяа/

Шинжилгээний дүн нь захиалагчаас ирүүлсэн зөвхөн энэ дээжид хамаарах ба
шинжилгээний дүнг олируулан хэрэглэх, хувилахыг хориглоно.

Монгол улс, Улаанбаатар хот, ХУД 2-р хороо
Чингисийн Өргөн чөлөө, 299-р байр

Утас: 11341530, 70131534
E-mail: Laboratory@bac.mn